

प्रारूप-बै (संलग्नक-3)  
औद्योगिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

पूजाईकी संख्या : UPFS/2020/18912/ALG/ALIGARH/515/CFO

दिनांक : 27-03-2020

पंजीकृत किया जात है कि मिससे INGRAHAM INSTITUTE ENGLISH SCHOOL प्लॉट NO.- 236,214,218,KASIMPUR ROAD,ALIGARH

तहसील - KOIL प्लॉट एरिया 17290.00 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 3964.95 (वर्गमीटर), प्लॉटों की संख्या 1 जिसमें

ब्लॉक/दालर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बसेमेंट की संख्या	ऊंचाई
INGRAHAM INSTITUTE ENGLISH SCHOOL	2	0	7.95 mt.

है। भवन का अधिभोग मिससे INGRAHAM INSTITUTE ENGLISH SCHOOL द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औद्योगिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत इस शर्तों के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा स्वयं के निर्माण के पर्याप्त भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसी न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मिससे INGRAHAM INSTITUTE ENGLISH SCHOOL अधिभोगी रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"सब प्रकार-पर आपके द्वारा प्रस्ताव अधिभोगी, व्यवस्थाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इसके अलावा यह ध्यान रख लिया जायेगा कि निर्गत प्रमाण-पर मान्य नहीं होगा।"

**Note :** side Set back shows less than as prescribed in UP building bylaws it should be 4.5 meters minimum on both sides. kindly take it into consideration while construction. other proposed fire fighting arrangements- 10000 litres terrace tank ,900 LPM pump, hose reel,hose box, incase library and auditorium terrace tank must be 25000litres, sprinkler and detection on case to case basis etc.

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

VIVEK KUMAR SHARMA

3DCFFE36F356D44805D306E82925A4F00F125FB2

29-03-2020

निर्गत किये जाने का दिनांक : 29-03-2020

स्थान : ALIGARH

Note:- kindly check the authentication of AOC by verifying the UID at departmental centre of UP Fire Service.



MANAGER  
Ingraham Institute English  
School  
Rampur, Kasimpur